



**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

<http://www.zzv-mb.si>

**CENTER ZA HIGIENO IN ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO**


Telefon: (02) 4500260. Telefaks: (02) 4500148. E-pošta: [higiena@zzv-mb.si](mailto:higiena@zzv-mb.si)

Davčna številka: 30447046. Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

Naš znak: 2002/6909

Datum: 12.10.2007

**OBČINA LOVRENC NA POHORJU**  
**SPODNJI TRG 8**  
**2344 LOVRENC NA POHORJU**



### **REZULTATI PRESKUSOV O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE**

Po pogodbi št. 2002/05-40 2007 smo dne 03.10.2007 opravili kontrolo pitne vode na mikrobiološki preskus, na odzvemnem mestu LV LOVRENC NA POHORJU-ŠOLA.

lab.št	temperatura
mikrob.	
20932	16°C

Glede na rezultat opravljenega mikrobiološkega preskusa je vzorec pitne vode neskladen zaradi prisotnosti *Koliformnih bakterij pri 37°C*.

#### **Zdravstvena ocena:**

Ocenjujemo, da prisotnost omenjenih bakterij neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Pitno vodo v času odvzema ocenjujemo kot ustrezno za pitje.

#### **Opomba:**

Predlagamo, da se dogovorjen režim kloriranja preventivno še naprej izvaja. Kontrolno vzorčenje bo opravljeno v okviru pogodbenega plana.

Odgovorni inženir: Edi Stanec, san. inž.

Vodja oddelka za komunalno  
higieno in toksikologijo  
mag. Bosiljka AMBROŽ, dr.med., spec.hig



Predstojnica Centra za higieno in  
zdravstveno ekologijo  
Zdenka TROJNER-BREG, dr.med.,spec.hig.l.r.

Priloge:

bakteriološki preskus: 8131



**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**  
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor <http://www.zzv-mb.si>

CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO

Telefon: (02) 4500110, Telefaks: (02) 4500181

Davčna številka: 30447046, Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630



Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

## REZULTATI MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE ŠT.: 2 / 2007 / 8131

### SPLOŠNI PODATKI

Naročnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Proizvajalec: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Lastnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Plačnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Odvzemno mesto: LV LOVRENC NA POHORJU-ŠOLA

### PODATKI O VZORCU

Vzorec: PITNE VODE

Vzorec odvzel(a): Dragan Vujisić  
CENTER ZA HIGIENO IN ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO  
ODD.ZA KOMUNALNO HIGIENO IN ZDRAV.EKOLOGIJO

Datum odvzema: 03.10.2007

Datum sprejema: 03.10.2007

Datum izvida: 09.10.2007

20932

Laboratorijska št.:

Metoda	Parameter	LOD	Količina vzorca	Rezultat	Začetek anal. Konec anal.
ISO 9308-1	Koliformne bakterije pri 37°C	1 CFU	100 ml	# 1,00	04.10.2007 08.10.2007
ISO 9308-1	Escherichia coli pri 44°C	1 CFU	100 ml	# 0,00	04.10.2007 08.10.2007
ZM S1 07 0601	Clostridium perfringens (s sporami)	1 CFU	100 ml	# 0,00	04.10.2007 06.10.2007
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	1 CFU	1 ml	pod 10,00	04.10.2007 06.10.2007
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	1 CFU	1 ml	10,00	04.10.2007 08.10.2007

LOD: Meja detekcije - najnižje število mikroorganizmov, ki jih lahko določimo v vzorcu

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanašajo izključno na preiskovani vzorec. Reprodukcijska poročila nepooblaščenim osebam ni dovoljena.

Preiskavo opravil(a):

mag. Marija Lušicky  
dr. vet. med.

Predstojnik:

Dušan Novak  
prof. biol./spec. med. biol.