


ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR  
CENTER ZA HIGIENO IN ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO  
Oddelek za komunalno higieno in toksikologijo

Naš znak: 2002/8463  
Datum: 23.12.2008

OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8  
2344 LOVRENC NA POHORJU

		OBČINA LOVRENC NA POHORJU 2344 LOVRENC NA POHORJU, Spodnji trg 8
Prejeto: 30. 12. 2008		
Priloga:	Sig. znak:	106
Vrednost:	Šifra zasebe:	2172

## REZULTATI PRESKUSOV O ZDRAVSTVENI NEUSTREZNOSTI PITNE VODE

Po pogodbi 2002/05-40 (naročilo pogodbene stranke) smo dne 19.12.2008 opravili kontrolo pitne vode na mikrobiološki preskus, na odzemnem mestu LV LOVRENC NA POHORJU-Tovarna kos in srpov.

lab.št	temperatura	prosti klor
mikrob.		
31950	8,50°C	0,00

Glede na rezultat opravljenega mikrobiološkega preskusa je vzorec pitne vode v času odvzema skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (<sup>1</sup>).

### Zdravstvena ocena:

Preiskani vzorec ocenjujemo kot zdravstveno ustrezen, vodo kot varno za pitje.

Vodja oddelka za komunalno  
higieno in toksikologijo  
mag. Bosiljka AMBROŽ, dr.med., spec.hig.l.r.



Predstojnica Centra za higieno in  
zdravstveno ekologijo  
Zdenka TROJNER-BREG, dr.med., spec.hig.

Priloge:  
bakteriološki preskus: 11306

<sup>1</sup> (Ur. l. RS št.: 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006)

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

<http://www.zzv-mb.si>

CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO

Telefon: (02) 4500110, Telefaks: (02) 4500181

Davčna številka: 30447046, Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

SLOVENSKA  
AKREDITACIJA  
SIST EN ISO/IEC 17025  
LP-035Rezultati označeni z # se  
nanašajo na neakreditirano  
dejavnost**REZULTATI MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE ŠT.: 2 / 2008 / 11306****SPLOŠNI PODATKI**

Naročnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Proizvajalec: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Lastnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Plačnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Odvzemno mesto: LOVRENC NA POHORJU - TOVARNA KOS IN SRPOV

**PODATKI O VZORCU**

Vzorec: PITNE VODE

Vzorec odvezel(a): Dragan Vujisić  
CENTER ZA HIGIENO IN ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO  
ODD.ZA KOMUNALNO HIGIENO IN ZDRAV.EKOLOGIJO

Datum odvzema: 19.12.2008

Datum sprejema: 19.12.2008

Datum izvida: 22.12.2008

Laboratorijska št.: **31950**

Metoda	Parameter	LOD	Količina vzorca	Rezultat	Začetek anal. Konec anal.
ISO 9308-1	Koliformne bakterije pri 37°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	19.12.2008 22.12.2008
ISO 9308-1	Escherichia coli pri 44°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	19.12.2008 22.12.2008
ISO7899-2	Enterokoki pri 44°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	19.12.2008 22.12.2008
ZM S1 07 0601	Clostridium perfringens (s sporami)	1 CFU	100 ml	# NI NAJDENO	19.12.2008 22.12.2008
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	1 CFU	1 ml	pod 10	19.12.2008 22.12.2008
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	1 CFU	1 ml	pod 10	19.12.2008 22.12.2008

LOD: Meja detekcije - najnižje število mikroorganizmov, ki jih lahko določimo v vzorcu  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanašajo izključno na preiskovani vzorec.  
Reprodukcija poročila nepooblaščenim osebam ni dovoljena.

Preiskavo opravil(a):

Katja Zelenik  
dr.vet.med.Zavod za zdravstveno varstvo  
CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO  
MARIBOR, Prvomajska 1

Vodja oddelka:

mag. Marija Lušicky  
dr.vet.med.