

POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V LETU 2007 V OBČINI LOVRENC NA POHORJU

Skladnost pitne vode je bila v letu 2007 v občini Lovrenc na Pohorju spremljana v omrežju tako kot je to določeno v skladu z izdelanimi in veljavnimi Spremljajočimi higijenskiimi programi oziroma notranjim nadzorom in HACCP načrtom. Na omrežju se skladnosti pitne vode spremlja na naslednjih lokacijah:

1. Osnovna šola in vrtec Lovrenc na Pohorju, Šolska ulica 6;
2. STRUC tovarna kos in srpov d.o.o., Kovaška cesta 100.

Skupno je bilo odvzetih 20 vzorcev pitne vode za mikrobiološke analize. Od tega je bilo 7 vzorcev neskladnih. Najpogosteje (v 6 primerih oziroma 30%) je bil vzrok neskladnostim prisotnost koliformnih bakterij. V takšnem primeru Zavod za zdravstveno varstvo Maribor ocenjuje, da prisotnost omenjene bakterije neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Pitna voda je ocenjena kot ustrezna za pitje. V enem primeru (oziroma 5%) je bil vzrok prisotnost Escherichie Coli (v Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju). V tem primeru je bil vzorec pitne vode odvzet po počitnicah, ko ni bilo opravljenega spiranja internega omrežja.

V vseh zabeleženih primerih neskladij so bili izvedeni popravni ukrepi in sicer odvzem kontrolnih vzorcev pitne vode. Vsi rezultati analiz kontrolnih vzorcev pitne vode so bili skladni z določili Pravilnika o pitni vodi.

Kemijske neskladnosti v letu 2007 ne beležimo.

Uporabnike ponovno opozarjamo, da je potrebno po daljši odsotnosti opraviti spiranje internega omrežja kot to določajo navodila Inštituta za varovanje zdravja. To pomeni, da naj na vsaki pipi pred prvo uporabo voda teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren) oziroma toliko časa, da se temperatura na pipi ustali.

Vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.

Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.



OBČINA LOVRENC NA POHORJU
ŽUPAN
Franc LADINEK, dipl. ekon.