

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor


<http://www.zzv-mb.si>**CENTER ZA HIGIENO IN ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO**Telefon: (02) 4500260, Telefaks: (02) 4500148, E-pošta: [higiena@zzv-mb.si](mailto:higiena@zzv-mb.si)

SI30447046, Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

Naš znak: 2002/9353

Datum: 26.1.2010

**OBČINA LOVRENC NA POHORJU**  
**SPODNJI TRG 8**  
**2344 LOVRENC NA POHORJU**

		OBČINA LOVRENC NA POHORJU 2344 LOVRENC NA POHORJU, Spodnji trg 8	
Prejeto: 29. 01. 2010			
Priloga:	Sig.znak	106	
Vrednost:	Šifra zadeve:	102	


Po pogodbi 2002/05-40 10 smo dne 19.1.2010 opravili kontrolo pitne vode na mikrobiološki preskus, na odzemnem mestu LV LOVRENC NA POHORJU-ŠOLA.

lab.št	temperatura
mikrob.	
1232	11,2 °C

Glede na rezultat opravljenega mikrobiološkega preskusa je vzorec pitne vode v času odvzema skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi <sup>(1)</sup>.

**Zdravstvena ocena:**

Preiskani vzorec ocenjujemo kot zdravstveno ustrezen, vodo kot varno za pitje.

Odgovorni inženir:  
Edi Stanec, san. inž.Koordinator dela:  
Nataša Dolinšek, dipl.san.inž.Predstojnica Centra za higieno in  
zdravstveno ekologijo  
Zdenka TROJNER-BREG, dr.med.,spec.hig.

## Priloge:

- Rezultati mikrobiološke preiskave: 2/2010/525

<sup>1</sup> (Ur. l. RS št.: 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009)

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

http://www.zzv-mb.si

CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO

Telefon: (02) 4500110, Telefaks: (02) 4500181

Davčna številka: 30447046, Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

SLOVENSKA  
AKREDITACIJA  
SIST EN ISO/IEC 17025  
LP-035Rezultati označeni z # se  
nanašajo na neakreditirano  
dejavnost**REZULTATI MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE ŠT.:2 / 2010 / 525****SPLOŠNI PODATKI**

Naročnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Proizvajalec: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Lastnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Plačnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU  
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Odvzemno mesto: LV LOVRENC NA POHORJU-ŠOLA

		<b>OBČINA LOVRENC NA POHORJU</b> 2344 LOVRENC NA POHORJU, Spodnji trg 8	
<b>Prejeto: 29. 01. 2010</b>			
Ime	Prejeto	106	
Prejeto	Prejeto	203	

**PODATKI O VZORCU**

Vzorec: PITNE VODE

Vzorec odvezel(a): Martin Bauman  
CENTER ZA HIGIENO IN ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO  
Oddelek za komunalno higieno in toksikologijo

Datum odvzema: 19.01.2010

Datum sprejema: 19.01.2010

Datum izvida: 25.01.2010

Laboratorijska št.: **1232**

Metoda	Parameter	LOD	Količina vzorca	Rezultat	Začetek anal. Konec anal.
ISO 9308-1	Koliformne bakterije pri 37°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	19.01.2010 23.01.2010
ISO 9308-1	Escherichia coli pri 44°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	19.01.2010 23.01.2010
ZM S1 07 0601	Clostridium perfringens (s sporami)	1 CFU	100 ml	# NI NAJDENO	19.01.2010 20.01.2010
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	1 CFU	1 ml	pod 10	19.01.2010 21.01.2010
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	1 CFU	1 ml	pod 10	19.01.2010 22.01.2010

LOD: Meja detekcije - najnižje število mikroorganizmov, ki jih lahko določimo v vzorcu  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanašajo izključno na preiskovani vzorec.  
Reprodukcija poročila nepooblaščenim osebam ni dovoljena.

Preiskavo opravil(a):  
mag. Marija Lušicky  
dr.vet.med.

Zavod za zdravstveno varstvo  
CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO  
MARIBOR, Prvomajska 1

Vodja oddelka:  
mag. Marija Lušicky  
dr.vet.med.