



Naš znak: 2002/10843
Datum : 20.12.2011

OBČINA LOVRENC NA POHORJU
SPODNJI TRG 8
2344 LOVRENC NA POHORJU

		OBČINA LOVRENC NA POHORJU 2344 LOVRENC NA POHORJU, Spodnji trg 8	
Prejeto: 23. 12. 2011			
Priloga	1	Šifra zadeve	106
Vrednost:		Šifra zadeve	2413

bpz

Po pogodbi 2002/05-40 smo dne 15.12.2011 opravili kontrolo pitne vode na mikrobiološki preskus, na odzemnem mestu LOVRENC NA POHORJU - TOVARNA KOS IN SRPOV.

lab.št temperatura
mikrob.
29451 8,4 °C


Glede na rezultat opravljenega mikrobiološkega preskusa je vzorec pitne vode v času odvzema skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (¹).

Zdravstvena ocena:

Preiskani vzorec ocenjujemo kot zdravstveno ustrezen, vodo kot varno za pitje.

Odgovorni inženir:
Stanec Edvard, san.inž.

Koordinator:
Dolinšek Nataša, dipl. san.inž.



Predstojnica Centra za higieno in
zdravstveno ekologijo
Zdenka TROJNER-BREG, dr.med., spec.hig. l.r.

Priloge:
Rezultati mikrobiološke preiskave št.: 2/2011/13180

¹ (Ur. l. RS št.: 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009)

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE ŠT.:2 / 2011 / 13180**SPLOŠNI PODATKI**

Naročnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU
 SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Proizvajalec: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU
 SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Lastnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU
 SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Plačnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU
 SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Odvzemno mesto: LOVRENC NA POHORJU - TOVARNA KOS IN SRPOV

PODATKI O VZORCU

Vzorec: PITNE VODE

Vzorec odvzel(a): Dragan Vujisić
 CENTER ZA HIGIENO IN ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
 Oddelek za komunalno higieno in toksikologijo

Datum odvzema: 15.12.2011

Datum sprejema: 15.12.2011

Datum izvida: 19.12.2011

Laboratorijska št.: **29451**

Metoda	Parameter	LOD	Količina vzorca	Rezultat	Začetek anal. Konec anal.
ISO 9308-1	Koliformne bakterije pri 37°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	15.12.2011 17.12.2011
ISO 9308-1	Escherichia coli pri 44°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	15.12.2011 17.12.2011
ZM S1 07 0601	Clostridium perfringens (s sporami)	1 CFU	100 ml	# NI NAJDENO	15.12.2011 16.12.2011
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	1 CFU	1 ml	pod 10	15.12.2011 17.12.2011
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	1 CFU	1 ml	10	15.12.2011 19.12.2011

LOD: Meja detekcije - najnižje število mikroorganizmov, ki jih lahko določimo v vzorcu

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanašajo izključno na preiskovani vzorec. Reprodukcijska poročila nepooblaščenim osebam ni dovoljena.

Preiskavo opravil(a):

Mojca Šoštarich
 univ.dipl.mikr.



Zavod za zdravstveno varstvo
 CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO
 MARIBOR, Prvomajska 1

1

Vodja oddelka:

mag. Marija Lušicky
 dr.vet.mcd.