



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor <http://www.zzv-mb.si>

CENTER ZA HIGIENO IN ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO

Telefon: (02) 4500260, Telefaks: (02) 4500148, E-pošta: higiena@zzv-mb.si
SI30447046, Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

Naš znak: 2002/10220
Datum : 21.2.2011

OBČINA LOVRENC NA POHORJU
SPODNJI TRG 8
2344 LOVRENC NA POHORJU

		OBČINA LOVRENC NA POHORJU 2344 LOVRENC NA POHORJU, Spodnji trg 8	
Prejeto: 04. 03. 2011			
Priloga	Številka		
		106	
Vrednost	Šifra časa		
		481	

[Signature]

Po pogodbi 2002/05-40 11 smo dne 15.2.2011 opravili kontrolo pitne vode na mikrobiološki preskus, na odvzemnem mestu LOVRENC NA POHORJU - TOVARNA KOS IN SRPOV – uprava wc.

lab.št	temperatura
mikrob.	
3480	6,2 °C

Glede na rezultat opravljenega mikrobiološkega preskusa je vzorec pitne vode v času odvzema skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (¹).

Zdravstvena ocena:

Preiskani vzorec ocenjujemo kot zdravstveno ustrezen, vodo kot varno za pitje.

Odgovorni inženir:
Stanec Edvard san.inž.

Koordinator:
Dolinšek Nataša dipl.san.inž. *L.f.*

[Signature]
Predstojnica Centra za higieno in
zdravstveno ekologijo
Zdenka TROJNER-BREG, dr.med.,spec.hig.

Priloge:
Rezultati mikrobiološke preiskave št.: 2/2010/1504

¹ (Ur. l. RS št.: 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009)

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE ŠT.:2 / 2011 / 1504

neakreditirano
dejavnost

SPLOŠNI PODATKI

Naročnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Proizvajalec: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Lastnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Plačnik: 1076 OBČINA LOVRENC NA POHORJU
SPODNJI TRG 8, 2344 LOVRENC NA POHORJU

Odvzemno mesto: LOVRENC NA POHORJU - TOVARNA KOS IN SRPOV

PODATKI O VZORCU

Vzorec: PITNE VODE
uprava wc

Vzorec odvzel(a): Dragan Vujisić
CENTER ZA HIGIENO IN ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Oddelek za komunalno higieno in toksikologijo

Datum odvzema: 15.02.2011

Datum sprejema: 15.02.2011

Datum izvida: 18.02.2011


Laboratorijska št.: **3480**

Metoda	Parameter	LOD	Količina vzorca	Rezultat	Zazetek anal. Konec anal.
ISO 9308-1	Koliformne bakterije pri 37°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	15.02.2011 17.02.2011
ISO 9308-1	Escherichia coli pri 44°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	15.02.2011 17.02.2011
ZM S1 07 0601	Clostridium perfringens (s sporami)	1 CFU	100 ml	# NI NAJDENO	15.02.2011 16.02.2011
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	1 CFU	1 ml	10	15.02.2011 17.02.2011
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	1 CFU	1 ml	10	15.02.2011 18.02.2011

LOD: Meja detekcije - najnižje število mikroorganizmov, ki jih lahko določimo v vzorcu
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanašajo izključno na preiskovani vzorec.
Reprodukcija poročila nepooblaščenim osebam ni dovoljena.

Preiskavo opravil(a):

Mojca Šoštarič
univ.dipl.mikr.



Zavod za zdravstveno varstvo
CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO
MARIBOR, Prvomajska 1

Vodja oddelka:

mag. Marija Lušicky
dr.vet.med.