

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

<http://www.zzv-mb.si>**INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA**

Telefon: (02) 4500170

Telefaks: (02) 4500227

E-pošta: ivo@zzv-mb.si

ID za DDV: SI30447046

Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630

**SLOVENSKA AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati, označeni z #, se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

2344 LOVRENC NA POBOKJU, Spodnji trg 8

Prejeto: 25. 11. 2009

Vrednost: Šifra zadeve: 2354
Kraj, datum: Maribor, 16.11.2009**POROČILO O PRESKUSIH**

Evidenčna oznaka: 132-09/1206-09/19993

NalogaIme: Monitoring pitnih vod RS 2009
Vodja: Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol. *NR*
Naročnik: Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana**Vzorec**Številka: 09/19993 Čas vzorčenja: 09.11.2009 10:00
Oznaka: Pitna voda - 5126 Čas sprejema: 09.11.2009 14:20
Naročnikova oznaka: 5126
Odvzel: CHZE (Vujisić)

Oddelek za analizo kemijo

Vodja: *B. C.*

Marjana Babič, univ. dipl. inž. kem. inž.



Inštitut za varstvo okolja

Predstojnik:

Stanko Brumen, univ. dipl. inž. kem. inž., spec.

Rezultati

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Parameter	Rezultat Opomba	Normativ	Enota	Izraženo kot / na	Metoda (standard)	Začetek Konec
Splošni fizikalno-kemijski parametri						
Barva	<0,10	(a)	m-1		ISO 7887	10.11.2009 10.11.2009
Motnost	0,10	(b)	NTU		ISO 7027	10.11.2009 10.11.2009
Okus (*)	1	1			# Interna metoda - okus	10.11.2009 10.11.2009
Amonij	<0,013	0,5	mg/l	NH ₄	ISO 11732	10.11.2009 10.11.2009

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009)

(*) 1 - brez okusa, 2 - z okusom

(a) Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb.

(b) Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb;

Pri izstopu iz naprave za pripravo pitne vode največ 1.0 NTU.


ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

http://www.zzv-mb.si

CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO

Telefon: (02) 4500110, Telefaks: (02) 4500181

Davčna številka: 30447046, Številka transakcijskega računa: 01100-6030926630


**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-035

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

REZULTATI MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE ŠT.: 3 / 2009 / 23260
SPLOŠNI PODATKI

 Naročnik: 579 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE LJUBLJANA
ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

Proizvajalec:

 Lastnik: 579 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE LJUBLJANA
ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

 Plačnik: 579 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE LJUBLJANA
ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

Odvzemno mesto: 5126

OBCINA LOVRENC NA POHORJU 2344 LOVRENC NA POHORJU, Spodnji trg 8	
Prejeto: 25. 11. 2009	
Priloga:	Sig. znak: 106
Vrednost:	Šifra zadeve: 2355

PODATKI O VZORCU

 Vzorec: PITNE VODE
09/19993

Vzorec odvezel(a): VUJISIČ DRAGAN

Datum odvzema: 09.11.2009

Datum sprejema: 09.11.2009

Datum izvida: 13.11.2009

Laboratorijska št.: 60665

Metoda	Parameter	LOD	Količina vzorca	Rezultat	Začetek anal. Konec anal.
ISO 9308-1	Koliformne bakterije pri 37°C	1 CFU	100 ml	2 ocenjeno	10.11.2009 13.11.2009
ISO 9308-1	Escherichia coli pri 44°C	1 CFU	100 ml	NI NAJDENO	10.11.2009 13.11.2009
ZM S1 07 0601	Clostridium perfringens (s sporami)	1 CFU	100 ml	# NI NAJDENO	10.11.2009 11.11.2009
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 37°C	1 CFU	1 ml	pod 10	10.11.2009 12.11.2009
ISO 6222	Skupno število mikroorganizmov pri 22°C	1 CFU	1 ml	20	10.11.2009 13.11.2009

LOD: Meja detekcije - najnižje število mikroorganizmov, ki jih lahko določimo v vzorcu
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Izjavljamo, da se rezultati preiskave nanašajo izključno na preiskovani vzorec.
Reprodukcija poročila nepooblaščenim osebam ni dovoljena.

 Preiskavo opravil(a):
mag. Marija Lušicky
dr. vet. med.

 Zavod za zdravstveno varstvo
CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO
 Maribor, Prvomajska 1

 Vodja oddelka:
mag. Marija Lušicky
dr. vet. med.